



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY


Lp.	Nazwa urządzenia	Parametry	Ilość	Materiał
1	Zastawka kanałowa do montażu naściennego, wyposażona w napęd elektryczny regulacyjny na kolumnie z pozycjonerem (wskaźnik położenia zastawki)	B - 1200mm; Hz - 1500mm; Hk- 4,78m; P=ok.1,5kW	1 szt.	stal nierdz. AISI304

B - szerokość zawieradła zastawki

Hz - wysokość zawieradła zastawki


Hk - wysokość od dna kanału do poziomu obsługi zastawki

RZUT



UWAGA:

- Dostawca urządzeń zobowiązany jest przed wykonaniem i dostawą urządzeń, przeprowadzić inwentaryzację obiektów w których mają zostać zainstalowane.
- Renowacja elementów betonowych istn. komory, wymiana przekrycia stalowego komory w rejonie zastawki wg. proj. konstrukcyjnego

	BPBK Wrocław Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1		Nr rej.	S12-6/2021
			Rev.	
Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej we Wrocławiu przy ul. Toruńskiej 36/42 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej				
Obiekt: Przepompownia Główna we Wrocławiu ul. Toruńska 36/42				
Tytuł rys. Komora zasuw K-3				
			Skala	1:50
Stadium: Projekt Wykonawczy			Nr rysunku	PWT-06
Brandz: T - technologia		Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Danuta Możejko		271/90/UW	10.07.2023	
Specjalność: instalacyjna				
Sprawdzający: mgr inż. Rafał Cichawa		107/DOŚ/07	10.07.2023	
Specjalność: instalacyjna				
Asystent: Leszek Fertig			10.07.2023	
Specjalność:				