



NP.26.2.44.25.BW

Kraków, dnia 3 czerwca 2025r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową oświetlenia parku przy ul. Na Załęczu wraz z podłączeniem do sieci TAURON, dla zadania pn.: „Park kieszonkowy przy ul. Na Załęczu – Etap 1, budżet obywatelski dzielnic – edycja XI”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi dotyczącej rodzaju słupa (jego parametrów technicznych), uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego, tj. słupa aluminiowego anodowanego (posiadającego zabezpieczenie antykorozyjne oraz przeciwutleniające), również o przekroju prostokątnym, który – jak wynika z dokumentacji. Zaznaczam, iż proponowane rozwiązanie jest akceptowane przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako element infrastruktury spełniający obowiązujące wymagania techniczne oraz normy.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się zastosowanie słupa aluminiowego anodowanego, spełniającego wymagania opisane.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 5 czerwca 2025r. przy czym godzina oraz miejsce składania pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.