

Poznań, 2024-02-16

Numer pisma: DW/IBM/361/16994/2024

Numery spraw: IBM/810/44/2023

**BIURO PROJEKTOWE FORMA JULIA
PRAŁAT****os. Stefana Batorego 19/32
60-687 Poznań***Adres korespondencyjny:***BIURO PROJEKTOWE FORMA JULIA
PRAŁAT****Grunwaldzka 19/2.17
60-782 Poznań****Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.
Średzka, Parkowa, Młyńska, Kórnik.**

W odpowiedzi na pisma w ww. sprawie, po zapoznaniu się z poprawioną dokumentacją przesłaną do AQUANET w wersji elektronicznej dnia 24.01.2024 r. informuję, że uzgadniamy **pod numerem 810/44/2023** projekt w zakresie:

- 1. Przebudowa sieci wodociągowej:** WI-WII (PE180, L=59,1m) z hydrantem H1 (PE90, L=11,88m) oraz przełączeniem przyłącza PE40 do posesji ul. Średzka 18 (dz. 943/2),
- 2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej:** S4-S0 (PVC200, L=102,6m), S8-S3 (PVC200, L=76,10m), S9-S2 (PVC200, L=11,2m) z przełączeniem przyłącza PVC160 do posesji ul. Średzka 18 (dz. 943/2).

UWAGA:

- a. Do wniosku *"Zgłoszenie zamiaru realizacji sieci"* należy dołączyć zezwolenie na wycinkę drzew wskazanych na Naradzie Koordynacyjnej.
- b. Płukanie, dezynfekcję i dechlorację projektowanej sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z załączonymi Wytycznymi dla Wykonawców (zał. 1).
- c. W przypadku, gdy w okresie 6 lat od daty uzgodnienia projektu i posiadania aktualnego pozwolenia na budowę sieci, które przedłuża ważność uzgodnienia nie zostanie zgłoszony w Aquanet S.A. do odbioru przedmiotowy obiekt, projekt wymaga aktualizacji w zakresie zgodności z aktualnie obowiązującymi opracowaniami spółki: *„Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne”* wraz z załącznikami.

Informujemy, że:

- uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z planszą zbiorczą sieci, rys. nr 2 opracowany z datą 01.2024 r.
- uzgodnienie Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla,
- uzgodnienie Aquanet S.A. ważne jest 3 lata.

Uzgodnienie dotyczy:

- A. zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi
- B. zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet S.A. zawartymi w opracowaniu *„Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne”* - Aquanet S.A., grudzień 2021r. wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Pismo zatwierdziła:
Małgorzata Pietras
Starszy specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej
AQUANET S.A.

Sprawę prowadziła:
Małgorzata Pietras
Starszy specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej AQUANET S.A.
tel. 783945498; e-mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załączniki:
zał. 1 - Wytyczne dla Wykonawców z zakresu płukania, dezynfekcji i dechloracji