

WYKONAWCY

Nasz znak
BOR13.2619.02.25

Data
Kielce, 15-04-2025 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 4 Biurach Powiatowych ARiMR w: Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej i Staszowie”

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej zwaną: „pzp”, Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwany w dalszej części pisma „Zamawiającym”, o modyfikuje w przedmiotowym postępowaniu zapisy SWZ w następujący sposób:

jest:

2. **Przedmiotem zamówienia jest:** wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 4 Biurach Powiatowych ARiMR w: Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej i Staszowie” wg poniższego wykazu:
- 1) Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 12,
 - a) charakterystyka budynku – murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym,
 - b) miejsce lokalizacji modułów – dach dwuspadowy, połacie ukierunkowane na strony północ-południe o nachyleniu ~ 30°, konstrukcja drewniana, pokryty blachodachówką panelową, ocieplony,
 - c) ilość modułów PV [szt.] – min. 46 - max 52
 - d) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - e) moc całkowita zestawu [kWp] – min 24,96 - max 25,50

po modyfikacji:

2. **Przedmiotem zamówienia jest:** wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 4 Biurach Powiatowych ARiMR w: Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej i Staszowie” wg poniższego wykazu:
- 1) Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 12,
 - a) charakterystyka budynku – murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym,
 - b) miejsce lokalizacji modułów – dach dwuspadowy, połacie ukierunkowane na strony północ-południe o nachyleniu ~ 30°, konstrukcja drewniana, pokryty blachodachówką panelową, ocieplony,
 - c) **ilość modułów PV [szt.] – min. 34 - max 38**
 - d) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - e) **moc całkowita zestawu [kWp] – min 18,24 - max 19,00**

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje odpowiednio 18.04.2025 r. godz. 11:00 i 18.04.2025 r. godz. 11:10.

W załączeniu: zmodyfikowany SWZ, PFU korekta.