

Mosina, dnia 3 listopada 2022 r.

IK.7011.1.3.2022

Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Drużyna

Dotyczy: *przebudowa ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno.*

W nawiązaniu do wniosku z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wydania warunków technicznych dla projektu usunięcia kolizji energetycznej, Gmina Mosina przekazuje następujące warunki do projektu:

1. Należy utrzymać taką samą ilość słupów i opraw oświetleniowych, zachować odpowiednią odległość między słupami, ramiona (wysięgniki) opraw powinny oświetlać projektowany chodnik;
2. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi;
3. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych, w miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie,
4. Roboty wykonać przy zapewnieniu warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu;
5. Przed przystąpieniem do prac wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji istniejących sieci uzbrojenia terenu;
6. W miejscu skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach osłonowych;
7. Po wykonaniu prac należy przekazać dokumentację powykonawczą z przeprowadzonymi badaniami, pomiarami oraz mapą powykonawczą geodezyjną (inventaryzacja) do Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Projekt techniczny należy przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej wykonać roboty budowlane. Wszelkie zmiany do projektu należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

Otrzymuje:

① Adresat

2. IK a/a

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Piotrowska

Inspektor

61 8109532, pok. 17

[Podpis]
Z-ca Burmistrza
[Podpis]
Tomasz Łukowiak