

Urząd Gminy
Ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

GZGK-7024.B.67.23

Czarna, dn. 2023.10.31

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami
w miejscowości Czarna, Gmina Czarna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2023.10.31 podajemy warunki techniczne projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami położonej w miejscowości Czarna na działkach o nr ewidencyjnych 1330/3; 1382/4; 1342/4; 1341/10; 1341/8; 1382/3; 1344/3; 1345/2 według następujących zasad:

1. Opracować dokumentację na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i uzyskać pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Projekt Budowlany uzgodnić z Biurem Koordynacji Projektów działającym przy Starostwie Powiatowym w Dębicy.
3. W przypadku projektowania kanalizacji przez grunty innych właścicieli należy uzyskać ich pisemną zgodę.
4. Wykonanie sieci kanalizacyjnej zlecić jednostce posiadającej uprawnienia do tego typu robót i uzyskać gwarancję robót nie krótszą niż 5 lat.
5. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać wg Polskich Norm z materiałów z atestem technicznym.
6. Sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do kanalizacji grawitacyjnej DN 200 położonej w miejscowości Czarna działka nr 1330/3.
7. Wykonać inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacyjnej i przedłożyć do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.
8. Sieć kanalizacyjną przed zasypaniem zgłosić do odbioru końcowego do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.
9. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków innych niż bytowe. W świetle art. 9 ust.1 pkt. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) przez ścieki bytowe należy rozumieć ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.
10. Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków inne niż bytowe wymaga odrębnych ustaleń.
11. Niedopuszczalne jest odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej.
12. Niniejsze warunki są integralną częścią projektu technicznego i są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

KIEROWNIK ZAKŁADU


Krzysztof Madura