


- OZNACZENIA:
- PROJ. INST. CHŁODNICZA KLIMATYZACJI VRF – ZASILANIE (MIEDŹ)
  - PROJ. INST. CHŁODNICZA KLIMATYZACJI VRF – POWRÓT (MIEDŹ)
  - PROJ. INST. ODPROWADZENIA SKROPLIN (PVC-U)
  - PROJ. 2 x TRÓJNIK TYPU "Y" NA INST. CHŁODNICZEJ
  - SREDNICA PROJ. PRZEWODÓW INST. CHŁODNICZEJ (GAZ/CIECZ)

SCHEMAT WYKONANIA IZOLACJI RUR CHŁODNICZYCH



- UWAGI:
- NA RZUCIE PRZEDSTAWIONO RZECZYWISTE NOMINALNE MOCE CHŁODNICZE KLIMATYZATORÓW
  - PROJ. INSTALACJE CHŁODNICZE WYKONAĆ ZE SPECJALNYCH CHŁODNICZYCH RUR MIEDZIANYCH WG PN-EN 12735-1
  - PROJ. PRZEWODY INST. CHŁODNICZEJ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE OTULINĄ KAUCZUKOWĄ PRZYKŁADOWO W SYSTEMIE AF ARMAFLEX H LUB RÓWNOWAŻNE
  - NALEŻY WYKONAĆ GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN Z JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI. PRZEWODY ODPYKOWE SKROPLIN NALEŻY PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO DO NAJBLIŻSZEGO PIONU KANALIZACYJNEGO W OBRĘBIE ISTNIEJĄCYCH SANITARIÓW. PRZEWODY ODPYKOWE WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK PVC-HI. ŚREDNICE PRZEWODÓW DN25 PRZY BEZPOŚREDNIM ODEJŚCIU OD KLIMATYZATORA I DN32 NA ODPYKACH ZBIORCZYCH

BOB	BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA MARIUSZ FABJANOWSKI tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl				
	TEMAT PROJEKTU	REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRZAZ MONTAŻEM KLIMATYZACJI PRZY UL. PARKOWEJ 17 WE WROCŁAWIU			
	OBIEKT	Kategoria obiektu budowlanego - Budynek sportu i rekreacji - XV			
	ADRES	ul. Parkowa 14, 51-616 Wrocław			
	ADRES GEOD.	dz. nr 11/2, AR_15; obręb: Zalesie			
INWESTOR	Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław przy ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław				
PROJ. IS	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	
	Jerzy Fabisiak	12.2024	246/80/WBPP		
	OPRACOWANIE	mgr inż. Maciej Wrona, inż. Adam Popławski			
OPRACOWANIE		12.2024			
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI				
BOB/24/69	PW	IS	1:100	KL-01	
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU	NR. STR.