


- OZNACZENIA:
- PROJ. INST. CHŁODNICZA KLIMATYZACJI VRF - ZASILANIE (MIEDŹ)
 - PROJ. INST. CHŁODNICZA KLIMATYZACJI VRF - POWRÓT (MIEDŹ)
 - PROJ. INST. ODPROWADZENIA SKROPLIN (PVC-U)
 - PROJ. 2 x TRÓJNIK TYPU "Y" NA INST. CHŁODNICZEJ
 - SREDNICA PROJ. PRZEWODÓW INST. CHŁODNICZEJ (GAZ/CIĘCZ)

SCHEMAT WYKONANIA IZOLACJI RUR CHŁODNICZYCH



- UWAGI:
- NA RZUCIE PRZEDSTAWIONO RZECZYWISTE NOMINALNE MOCE CHŁODNICZE KLIMATYZATORÓW
 - PROJ. INSTALACJE CHŁODNICZE WYKONAĆ ZE SPECJALNYCH CHŁODNICZYCH RUR MIEDZIANYCH WG PN-EN 12735-1
 - PROJ. PRZEWODY INST. CHŁODNICZEJ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE OTULINĄ KAUCZUKOWĄ PRZYKŁADOWO W SYSTEMIE AF ARMAFLEX H LUB RÓWNOWĄŻNE
 - NALEŻY WYKONAĆ GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN Z JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI. PRZEWODY ODPYKOWE SKROPLIN NALEŻY PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO DO NAJBLIŻSZEGO PIONU KANALIZACYJNEGO W OBRĘBIE ISTNIEJĄCYCH SANITARIÓW. PRZEWODY ODPYKOWE WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK PVC-HI. ŚREDNICE PRZEWODÓW DN25 PRZY BEZPOŚREDNIM ODEJŚCIU OD KLIMATYZATORA I DN32 NA ODPYKACH ZBIORCZYCH

BOB	BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA			
	MARIUSZ FABJANOWSKI tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław www.bob-projekty.pl			
TEMAT PROJEKTU	REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z MONTAŻEM KLIMATYZACJI PRZY UL. PARKOWEJ 17 WE WROCŁAWIU			
OBIEKT	Kategoria obiektu budowlanego - Budynek sportu i rekreacji - XV			
ADRES	ul. Parkowa 14, 51-616 Wrocław			
ADRES GEOD.	dz. nr 11/2, AR. 15; obręb: Zalesie			
INWESTOR	Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław przy ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław			
PROJ. IS	Jerzy Fabisiak	Data	12.2024	Nr uprawnień
OPRACOWANIE	mgr inż. Maciej Wrona, inż. Adam Popławski	12.2024	246/80/WBPP	Podpis
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI			
BOB/24/69	PT	IS	1:100	KL-01
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU
				NR. STR.