

Poznań 26 lutego 2025 r.

Wyjaśnienia treści swz:

1. Proszę o podanie osoby kontaktowej do przeprowadzenia wizji

Odp. odpowiedź została wysłana na wskazany adres e-mail.

2. Czy dopuszczalne będą urządzenia zaproponowane w projekcie na dopuszczonym do obiegu czynniki R410A?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania czynnika R410A.

3. Z doświadczenia wiemy, że uzgodnienie z konserwatorem miejsca na jednostki zewnętrzne trwa czasami dużo dłużej niż wymagane 90 dni na projekt w zależności od miasta? Jak będzie to wyglądało u Państwa jak termin konserwator będzie przedłużał?

Odp. Miejski Konserwator Zabytków został poinformowany pisemnie o tym przedsięwzięciu.

4. Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje podkłady rzutów w formie dwg?

Odp. Zamawiający nie dysponuje rzutami w formie dwg.

5. Proszę o informację czy główne przyłącze zasilające budynek (elektryczne) będzie wystarczające na nowo projektową klimatyzację.

Odp. Aktualna moc przyłączeniowa dla tej nieruchomości wynosi 150 kW, natomiast moc umowna wynosi 65 kW.

Witam

Czy zamawiający zwiększył środki finansowe na realizację tego zadania, jeżeli tak to do jakiej kwoty.

Odp. Zamawiający udostępni tę informację po otwarciu ofert.

Dzień dobry,
proszę o przesłanie dodatkowo rzutu dachu oraz przekroje budynków.

Odp. Zamawiający udostępni rzut dachu, nie dysponujemy przekrojami budynku.

Dzień dobry,
W PFU wymagają Państwo, aby jednostki zewnętrzne wyposażone były w ekologiczny czynnik chłodniczy R32 lub o lepszych parametrach technicznych zgodnie z aktualnie

obowiązującymi przepisami zezwalającymi do stosowania w tego typu instalacjach, natomiast w przypadku parametrów jednostek wewnętrznych wymagany jest czynnik R32. Prośba o informację czy dopuszczają Państwo również jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne wyposażone w czynnik R410a.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania czynnika R410A.