

Wieluń, 2 czerwca 2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ CZ. III**WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE TREŚCI SWZ****I ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa III piętra budynku „C” w SPZOZ w Wieluniu w celu utworzenia Oddziału Geriatrii**, numer sprawy: **SPZOZ.ZP.2.24.242.10.2025**.

Zamawiający SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) **w tym wniosek o zmianę treści SWZ**:

Pytanie 44 (wniosek o zmianę warunków udziału postępowaniu)

Zwracam się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz w kryteriach oceny ofert (rozdział 7 oraz 16 SWZ) i zmianę wymaganej powierzchni budynku Szpitala brutto 1000 m² w doświadczeniu projektantów oraz doświadczeniu kierownika budowy na powierzchnię użytkową min. 700,00 m². Pojęcie powierzchni brutto projektanci rzadko używają w dokumentacji projektowej i trudno to będzie udowodnić, natomiast powierzchnia użytkowa jest powszechnie wskazywana przez projektantów w dokumentacjach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokona stosownej zmiany w treści SWZ w ten sposób, że zamiast „powierzchni brutto nie mniejszej niż 1000 m²” będzie wymagał „powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m²” ilekroć takie sformułowanie zostało użyte w treści SWZ i załączników do niej.

Z uwagi na fakt, że jest to zmiana istotna dla sporządzenia oferty, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. SWZ po zmianie wraz z załącznikiem nr 1 a (wykaz doświadczenia kierowników) po zmianie zostaną opublikowane wraz z niniejszą informacją.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia **25.06.2025 r. godz. 12:00**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.06.2025r. godz. 12:05**.

Termin związania ofertą zostaje przedłużony do **24 lipca 2025 r.**

Pytanie 45

Dotyczy odpowiedź na pytanie numer 27. Z dnia 28.05. W związku z koniecznością dostosowania klatki schodowej do strefy pożarowej Wykonawca prosi o wskazanie w jakim zakresie należy wykonać prace na dwóch ostatnich piętrach, które wymagają dostosowania do 1 strefy, prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź: W zakresie dostosowania należy spełnić wymogi zawarte w ekspertyzie z uwzględnieniem wykonanych już prac na niższych kondygnacjach i aktualnych na czas sporządzania dokumentacji projektowej przepisów ppoż. oraz już wykonanych

i zastosowanych rozwiązań w zakresie ochrony ppoż. na niższych kondygnacjach, które zostały dostosowane przez użytkowników tych kondygnacji poprzez wydzielenie poziome podstrefy. Zakres prac projektowych, które również są przedmiotem postępowania musi uwzględniać dostosowanie piętra objętego postępowaniem oraz ciągu komunikacji pionowej w celu sprowadzenia ludzi poza obszar ewentualnego zagrożenia pożarem.

Pytanie 46

Czy należy dostosować cały ciąg komunikacyjny klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach do stery 1 ppoż. Jeśli tak to w jakim zakresie i w jaki sposób? Prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź: Porównaj odpowiedź na pytanie nr 45.

Pytanie 47

W PFU na stronie 13 w akapicie „Pozostałe warunki funkcjonowania oddziału” jest zapis: „w salach wieloosobowych powinny się znajdować ściennie przesłony międzyłóżkowe lub parawany.” - Prosimy o informację jakie przegrody międzyłóżkowe Zamawiający przewidział i w jakim zakresie należy je dostarczyć, w jakim układzie należy je zaprojektować?

Odpowiedź: Zamawiający przewidział zasłony w formie parawanów wiszących przesuwanych, powieszonych do sufitu, które podlegają dostawie i zamontowaniu przez potencjalnych Wykonawców w ramach niniejszego postępowania.

Pytanie 48

Czy po stronie Wykonawcy jest dostarczenie wyposażenia ujętego w PFU na stronie 17 takie jak:

- aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
- sprzęt do udzielania pierwszej pomocy: zestaw AMBU, zestaw do intubacji, dostęp do tlenu, ssak;
- glukometry,
- przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne,
- parawany,
- materace przeciwoślężynowe, zmiennociśnieniowe,
- chodziki,
- kule,
- diadynamik,
- aparaty do, jontoforezy i laseroterapii,
- elektrostymulator TENS
- audiometr
- oftalmoskop i polomierz dla konsultantów
- lampa szczelinowa
- spirometr
- doplerowski pomiar przepływu tętniczego,
- urządzenie do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego

Jeśli tak, to prosimy o wskazanie, które z wymienionych sprzętów należy dostarczyć oraz o wskazanie wymagań dla tego wyposażenia i ilości.

Odpowiedź: Przedmiotowe zapisy na w/w stronie przedstawiają wyposażenie oddziału geriatry, które powinno być dostępne na oddziale geriatry zgodnie z zapisami rozporządzenia. Zamawiający w załączniku nr 5 oraz 10 uszczegółowił zakres dostawy urządzeń i wyposażenia.

Pytanie 49

Dotyczy: załącznik nr 10.11 – Łóżko szpitalne elektryczne. Prosimy (w pkt. 33) o wyrażenie zgody na zaoferowanie krążków odbojowych o średnicy 90 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Dotyczy: załącznik nr 10.12 – Szafka przyłóżkowa. Odnośnie parametrów wymaganych w pkt. 11, 19 i 20 prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie szafki posiadającej regulację wysokości dodatkowego blatu w zakresie 945 – 1165 mm (+/- 10 mm) oraz wysokości do blatu głównego 730 mm (+/- 10 mm) przy zastosowaniu kół jednych o średnicy 50 mm z pojedynczym bieżnikiem (wszystkie koła z blokadą).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy: załącznik nr 10.12 – Szafka przyłóżkowa. Odnośnie parametrów wymaganych w pkt. 11, 19 i 20 prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie szafki posiadającej regulację wysokości dodatkowego blatu w zakresie 955 – 1175 mm (+/- 10 mm) oraz wysokości do blatu głównego 740 mm (+/- 10 mm) przy zastosowaniu kół jednych o średnicy 75 mm z podwójnym bieżnikiem (wszystkie koła z blokadą).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Prosimy (w pkt. 12) o wyrażenie zgody na zaoferowanie szafki posiadającej dodatkowy blat o wymiarach 620 x 395 mm (+/- 10 mm) z możliwością wysunięcia w poziomie o 135 mm (+/- 10 mm) w celu łatwego pozycjonowania nad łóżkiem, lub wózkiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Prosimy (w pkt. 20) o wyrażenie zgody na zaoferowanie szafki posiadającej szerokość całkowitą 645 mm (+/- 10 mm) i głębokości całkowitej 400 mm (+/- 10 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Tabela nr 10.5 Stół do transportu pacjentów - Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach:

- wysokość 570-910mm
- szerokość 790mm
- długość 2090mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Tabela nr 10.5 Stół do transportu pacjentów - Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców w zakresie 0 do 70 stopni? Zastosowanie podczas transportu regulacji od -40 stopni nie ma żadnego uzasadnienia i jest niebezpieczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 42, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie co w przypadku, gdy dopisane pozycje do załącznika nr.10 będą rozbieżne z innymi Wykonawcami. Jak Zamawiający porówna do siebie oferty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie elementy wyposażenia, które zostały wymienione w kartach pomieszczeń a nie zostały wyspecyfikowane szczegółowo i ujęte jako odrębne pozycje w załączniku nr 10 do SWZ należy wycenić w ten sposób, że łączny koszt tego wyposażenia należy ująć w kosztorysie w pozycji nr 352 (koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejszym zmienia treść odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 42.

Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz informację o dokonanej zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert udostępniamy na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Powyższe zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

Zatwierdził:

.....

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)