



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS.ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

Toruń, dnia 10-03-2025 r.

W.Sz.Z: TZ-280-27/25

dotyczy: postępowania na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art.135 ust.2 oraz art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1320), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie Nr 1 dot. treści SWZ:

Zamawiający wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp. W związku z powyższym proszę o informację o terminie wizji lokalnej oraz podanie numeru kontaktowego.

Odpowiedź:

W kwestii wizji lokalnej jest ona możliwa w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Kierownik Działu Technicznego Robert Bogacki dostępny pod numerem telefonu (56) 679 37 72 lub (56) 679 37 71.

Pytanie Nr 2 dot. Załącznika Nr 4/2 do SWZ:

Czy znajdujące się w specyfikacji przedmiotowej zawierającej wykaz filtrów dla zadania nr 2 rozmiary i rodzaj filtrów są prawidłowe we wskazanych poniżej pozycjach:

Filtry kasetowe:

Lp. 4 - rozmiar 545x545x600

Lp. 6 - rozmiar 545x945x600

Filtry kieszeniowe:

Lp. 14 - rozmiar 590x790x80

Lp. 17 - rozmiar 540x530x60

Lp. 32 - rozmiar 572x272x50

Odpowiedź:

W Załączniku Nr 4/2 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga:

Filtry kasetowe:

Lp. 4 - rozmiar 545x545x100

Lp. 6 - rozmiar 545x945x100

Filtry kieszeniowe:

Lp. 14 - rozmiar 590x790x600

Lp. 17 - rozmiar 540x530x600

Lp. 32 - rozmiar 572x272x500

Zaktualizowany Załącznik Nr 4/2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutrych-Krajewska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Zadanie Nr 2

Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz filtrów
podlegających rocznej wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów
przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji
klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej w 2025 - 2027 roku dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3-Maja 42
i ul. Konstytucji 3-Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych)
oraz ul. Mickiewicza 24/26 (Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego).

Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 42			
Filtry typu HEPA			
Lp.	Wymiary filtrów (mm)	Klasa filtracyjna	Ilość (szt.)
1	610x610x150	EU13	46 szt.
2	610x610x293	H13	3 szt.
3	305x610x290	EU13	1 szt.
4	457x457x150	EU13	4 szt.
5	457x457x80	EU13	2 szt.
6	405x405x80	EU13	1 szt.
7	405x405x150	EU13	2 szt.

Filtry kasetowe			
Lp.	Wymiary filtrów (mm)	Klasa filtracyjna	Ilość (szt.)
1	713x320x48	M5	5 szt.
2	895x595x100	G4	8 szt.
3	645x545x100	G4	5 szt.
4	545x545x600 100	G4	3 szt.
5	745x470x100	G4	3 szt.
6	545x945x600 100	G4	2 szt.
7	345x645x100	G4	2 szt.
8	470x745x100	G4	3 szt.
9	645x645x100	G4	2 szt.

Filtry kieszeniowe			
Lp.	Wymiary filtrów (mm)	Klasa filtracyjna	Ilość (szt.)
1	592x285x300	G4	3 szt.
2	592x592x300	G4	5 szt.
3	592x592x600	G4	3 szt.
4	428x287x250	G4	5 szt.
5	287x592x360	G4	3 szt.
6	590x280x300	G4	2 szt.
7	570x950x250	G4	5 szt.
8	595x895x100	G4	3 szt.
9	535x570x100	G4	5 szt.
10	592x290x600	G4	3 szt.
11	592x290x200	G4	3 szt.
12	592x592x360	G4	20 szt.

13	592x592x500	G4	10 szt.
14	590x790x80 600	G4	3 szt.
15	895x595x100	G4	8 szt.
16	790x590x800	G4	2 szt.
17	540x530x60 600	G4	2 szt.
18	428x287x250	G4	6 szt.
19	740x840x600	G4	3 szt.
20	540x540x600	G4	4 szt.
21	840x540x600	G4	2 szt.
22	540x535x600	G4	2 szt.
23	840x740x600	G4	2 szt.
24	590x590x300	G4	2 szt.
25	592x297x200	G4	3 szt.
26	582x287x600	G4	2 szt.
27	287x692x360	G4	2 szt.
28	429x287x200	G4	4 szt.
29	592x285x200	G4	8 szt.
30	592x285x300	G4	2 szt.
31	592x290x460	G4	2 szt.
32	572x272x50 500	G4	3 szt.
33	287x592x300	G4	3 szt.

Filtr tłuszczowy

Lp.	Wymiary filtrów (mm)	Klasa filtracyjna	Ilość (szt.)
1	850x565x48		3
2	450x895x50		3

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego ul. Mickiewicza 24/26

Filtry kasetowe

Lp.	Wymiary filtrów (mm)	Klasa filtracyjna	Ilość (szt.)
1	830x340x100	F5	1