



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Grudziądz dnia: 2025-04-30

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.9.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **”Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 040144C w miejscowości Biały Bór”**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W związku z analizą możliwych optymalizacji kosztów, czy Zamawiający dopuściłby możliwość zastosowania gruntu stabilizowanego cementem grubości 15cm zamiast wymiany gruntu? Tego rodzaju zmiana w konstrukcji drogi może wzmocnić jej trwałość, a także przynieść oszczędności finansowe w porównaniu do tradycyjnej metody.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie udzielona została 09.04.2025 r. (patrz: załącznik nr 8 – Dokumentacja, plik: wiążące Wykonawców wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia).

Niemniej Zamawiający ponownie udziela odpowiedzi i podtrzymuje stanowisko wyrażone w w/w wyjaśnieniach:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wymiana gruntu ujęta w dokumentacji dotyczy miejsca, gdzie nośność podłoża jest poniżej G4. W takim wypadku należy grunt wymienić, a nie stabilizować.

Zamawiający
Zastępca Wójta
(-) Jacek Zyglewicz