



OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNIWICZY

RZĘDNA TERENU		W1	W2	W3	W4
RZĘDNA OSI PRZEWODU		112.20	112.20	112.17	112.17
NAZIOM		1.45	1.45	1.45	1.45
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		1.50	1.50	1.50	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI		0%	34.31m	0%	3.40
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PEHD DN110/6,6 mm SDR 17, PN 10	L=41.80m		
ODLEGŁOŚCI		0.00	4.08	38.40	41.80
HEKTOMETRY		W1	W2	W3	W4

W1 W2 W3 W4







W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16



W17 W18 W19 W20

- UWAGI:
- 1.Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykopy próbne w celu ustalenia faktycznej rzędnej istniejącego uzbrojenia. Część istniejącego uzbrojenia (m.in. kabie eN i telekom.) zaznaczono na normatywnych głębokościach, które w terenie mogą znacznie odbiegać od przyjętych wartości.
  - 2.Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie i zgodnie z wytycznymi administratora uzbrojenia i wytycznymi podanymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.
  - 3.W przypadku kolizji z niezinventaryzowanym lub położonym na innej wysokości (niż na mapie) istniejącym uzbrojeniem, ewentualny sposób przebudowy przeanalizować z projektantem i gestorem kolidującego uzbrojenia.
  - 4.Materiał rury przyjąć zgodnie z opisem technicznym.

jednostka projektowa	 D A D A M C H M I E L E W S K I		WŁASOICIEL: ADAM CHMIELEWSKI UL. ROMIŃSKA 2A WITOLDA PIŁKIEGO 16/25 62-400 SUŁCZA TEL: KOM: E-MAIL: WWW: +48 63 241 01 74 +48 506 713 806 biuro@acdrogo.pl www.acdrogo.pl		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. COPIY RIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)					
zadanie	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO –MORAKÓWKO – BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ				
obiekt	Droga wojewódzka nr 242 od km: 62+595,00 do km:66+142,80				
inwestor	 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61 – 623 Poznań				
rysunek	PROFIL PODŁOŻNY SIECI WODOCIAGOWEJ				
projektant branży instalacyjnej	mgr inż. Jakub Dłużewski			podpis 	
sprawdzający branży instalacyjnej	WKP/0419/POOS/19 w specjalności Instalacyjnej			podpis 	
stadium	branża	skala	data	nr rysunku	strona
Projekt wykonawczy	Instalacyjna	1:100/500	12.2024	3.0	22e