

Świerklaniec, dnia 21 marca 2025 roku

I.dz. 470/2025/ZZ/W

Nr postępowania: 4/PR/2025

PKM Świerklaniec

Biuro Zarządu
Ul. Parkowa 3
42-622 Świerklaniec
bz@pkm-swierklaniec.pl
+48 32 381 33 27
pkm-swierklaniec.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na **budowę stacji transformatorowej o mocy 3300 kW wraz z wyposażeniem – część I**

Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej jako Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Zamówienia. Treść zapytania (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zamieszczono poniżej:

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie:

1. Czy zamawiający dopuszcza innego producenta urządzeń niż jest w określony w projekcie.
2. Proszę o wyjaśnienie jaką odporność ogniową REI ma mieć stacja transformatorowa. Grubość ścian 120mm nie jest jednoznaczne z odpornością ogniową REI 120. Na rysunkach projektowych i w wersji opisowej projektu nie jest określona odporność ogniowa żaluzji wentylacyjnych i wentylatorów.
Proszę o podanie REI budynku stacji jako EI elementów wchodzących w skład budynku stacji.
3. Czy zamawiający dopuszcza inny / bardziej funkcjonalny układ /urządzeń w budynku stacji transformatorowej
4. W rozdzielnicy nn / schemat / zaznaczona jest blokada mechaniczna. Max. długość ciągów blokady mechaniczne wynosi ok. 5m. W związku z tym blokady mechaniczne w rozdzielnicy o takiej konfiguracji jak w projekcie jest niemożliwe.
Proszę o wyjaśnienie czy blokada mechaniczna w rozdzielnicy nn jest konieczna.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza innego producenta urządzeń, z zachowaniem parametrów nie gorszych niż urządzeń projektowanych.
2. Stacja nie wymaga wydzielienia pożarowego, zarówno jeśli chodzi o kontener jak i drzwi.
3. Tak. W szczególności w zakresie lokalizacji rozdzielnic, np. zmiana lokalizacji rozdzielnicy SN z sekcją 1 rozdzielnicy nn.
4. Blokada mechaniczna wpisana jest omyłkowo. Należy przewidzieć zastosowanie blokady kluczykowej.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia do złożenia oferty i są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

(-) dr Paweł Rumniak

Otrzymują:
Sporządziła:

Platforma Zakupowa Zamawiającego
Justyna Krzystanek, Dział zamówień publicznych oraz ubezpieczeń, j.krzystanek@pkm-swierklaniec.pl, 32 381 33 14