

**WYJAŚNIENIA NR 1 do SWZ ZP/20/2025**  
**do przetargu nieograniczonego**  
**pn.:**

**Renowacja rurociągu tłoczego DN300 na odcinku od przepompowni ścieków „Zaciszna”  
do skrzyżowania ul. Orłowskiej z al. Zwycięstwa w Gdyni**

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SWZ ZP/20/2025, jak niżej:

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział V w celu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 roboty polegającej na renowacji tłocznej kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV o średnicy nie mniejszej niż DN300 i długości min. 500 m.

Z uwagi na fakt, że w ostatnich 5 latach zrealizowano niewiele zadań spełniających powyższe kryteria, co znacząco obniży konkurencyjność i uniemożliwi zamawiającemu pozyskanie większej liczby rzetelnych ofert, wnosimy o dopuszczenie doświadczenia w renowacji rękawem z włókna szklanego (utwardzanym UV lub parą) na przewodzie wodociągowym, który niczym nie odbiega od renowacji kanalizacji sanitarnej tłocznej.

W związku w powyższym wnosimy o zmianę dotychczasowe zapisu na następujący:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej **1** roboty polegającej na renowacji tłocznej kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV lub parą o średnicy nie mniejszej niż DN300 i długości min. 500 m.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące referencji.