

Nakło nad Notecią, dnia 11-10-2024  
MU/KA/I.dz. PEO24P159477

**Burmistrz Koronowa**  
**Plac Zwycięstwa 1**  
**86-010 Koronowo**

### Uzgodnienie


**dotyczy:** Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej w Mąkowsku na terenie działek nr 536/93, 536/95 obręb Mąkowsko, gm. Koronowo”.

Odpowiadając na pismo NGK.7234.5.3.2024 z dnia 04.10.2024 r. przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o.o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie, urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
3. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Zobowiązuje się Inwestor i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
7. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
8. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nakło  
ul. Nowa 41 A  
89-100 Nakło nad Notecią

Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch  
Tel.: 52 313 20 51

Załączniki:

- 1) Mapa sytuacyjna – 1 egz.
- 2) Zasady przetwarzania informacji – 1 egz.

k/o  
MU-a/a

#### Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 854 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[kontakt@operator.enea.pl](mailto:kontakt@operator.enea.pl)  
[www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl)

Nakło nad Notecią, dnia 16-05-2025  
MU/KA/L.dz. PEO25E080909

**Burmistrz Koronowa**  
**Plac Zwycięstwa 1**  
**86-010 Koronowo**

### Uzgodnienie

Dotyczy: projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej w Mąkowsku na terenie działek nr 536/93, 536/95 obręb Mąkowsko, gm. Koronowo”. (prolongata)

Odpowiadając na pismo NGK.7234.5.3.2024 z dnia 13.05.2025 r. w sprawie o przedłużenie ważności uzgodnienia informujemy, że przedłużamy ważność uzgodnienia na warunkach wydanych w piśmie: MU/KA/L.dz.PEO24P159477 z dnia 11.10.2024 r. na okres 6 miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji.

Z poważaniem



Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch, tel.: 52 313 20 51

Załączniki:

- 1) Zasady przetwarzania informacji 1-egz.

k/o

MU-a/a

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 762 237 71 60  
REGON 300455396

[kontakt@operator.enea.pl](mailto:kontakt@operator.enea.pl)  
[www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl)

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN