



Legenda:

— Koryto 100 x 42 z pokrywą (cynkowane zanurzeniowo)

— Koryto 50 x 42 z pokrywą (cynkowane zanurzeniowo)

Koryta na odcinkach <1m mocować bezpośrednio do konstrukcji

Koryta na odcinkach >1m mocować na wspornikach h=10 cm klejonych do papy

Koryta na ścianach pionowych mocować za pomocą dedykowanych uchwytów montażowych

	ZYRCON sp. z o.o. ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, seg. E, pok. 7 61-614 Poznań tel. 694487624, biuro@zyrcon.pl		PROJEKT WYKONAWCZY Budowa instalacji fotowoltaicznej posadowionej na budynku dydaktycznym CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ul. Towarowa 55 Poznań, dz.nr 6/3,6/11,7/1,7/2, ark. 44, obr. Poznań Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		Nazwa rysunku Trasy kablowe na dachu	Z-08
	MP ENERGY Marcin Piekarski Izabelów 76B; 98-220 Zduńska Wola				Data kwiecień 2024	
					Skala 1:100	
					Projektant mgr inż. Marcin Piekarski dr inż. Kamil Szkarlat	