

Zamawiający:

Gdańsk, dnia 30.05.2025 r.

KWP w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych

Znak sprawy – 30/2025

Cp.2380.1-30/2025

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) na:

„DOSTAWA I INSTALACJA INFRASTRUKTURY POD STACJĘ BAZOWĄ SYSTEMU TETRA NA WIEŻOWCU SM SUCHANINO W GDAŃSKU PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 DZIERŻAWIONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ”

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00239936 z dnia 21.05.2025

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00248882 z dnia 27.05.2025

Zamawiający – KWP w Gdańsku działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – poniżej udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ w związku z pytaniami od potencjalnego Wykonawcy.

Pytanie:

Proszę o informację, kto dostarcza: Moduł inwerterowy Rectiverter 230/1500 48/0 (241123.102)2 kpl. * 4489,50 zł/kpl.

Odpowiedź:

Moduł inwerterowy Rectiverter 230/1500 48/0 (241123.102) dostarcza Wykonawca. Zamawiający w przedmiarze wskazał, iż w zadaniach wykonawcy jest rozbudowa siłowni teleinformatycznej co jest równoznaczne z dostawą Rectiverter 23/1500 48/0 (241123.102). Jest to także zawarte w SWZ do postępowania pkt. IV podpunkt 1f) „Rozbudowa siłowni o zestaw dwóch retriwerterów 1U/2x 1500VA z zabezpieczeniami nadprądowymi 10A w panelu przednim oraz listwą zasilającą”.

Pytanie:

Czy mamy ująć w wycenie transport i instalację Siłowni i szafy sprzętowej (w kosztorysie nie zostało to ujęte)

Odpowiedź:

Tak. Wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszty związane z transportem i instalacją siłowni oraz szafy sprzętowej. W SWZ do postępowania przetargowego 30/2025 w pkt IV „Opis przedmiotu zamówienia” podpunkt 1e) widnieje zapis „Przewiezienie z siedziby Zamawiającego i zainstalowanie dwóch szaf telekomunikacyjnych tj. stacji bazowej Motorola MTS4 o wymiarach 24U/60/60 oraz siłowni telekomunikacyjnej z baterią akumulatorów o wymiarach 42U/60/60, oraz ich montaż.”

Jednocześnie Zamawiający - KWP w Gdańsku zgodnie z art. 286 ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że zmienia termin:

- składania ofert do dnia 05.06.2025 r., do godz. 09:30
- otwarcia ofert dnia 05.06.2025 r., o godz. 10:00
- związania ofertą do dnia 04.07.2025 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Wykonano w 1 egz.: przesłano poprzez Platformę Zakupową
Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.
Opr. Katarzyna Treder