



ITT.6240.97.2021

Kraków, dnia 24.01.2022r.

Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Na adres: Eco5tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa

OPINIA TECHNICZNA

Dot.: planowana budowa ścieżki rowerowej.

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek znak: ZDMK/09082021/07/TR w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiązań projektowych inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej”, w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami i przyłączami będącymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Kserokopię mapy z wykonanym przez WMK S.A. potwierdzeniem lokalizacji i parametrów istniejących urządzeń oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (sieci, przyłącza) w obszarze przedmiotowej inwestycji w załączeniu przesyłamy.
2. Planowaną lokalizację projektowanej ściany oporowej związanej z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Nowohuckiej opiniujemy negatywnie, z uwagi na kolizyjne usytuowanie w stosunku do przebiegu sieci wodociągowej magistralnej Ø 800mm. Wymagana, przez WMK S.A. odległość ściany/muru oporowego od ww. sieci winna wynosić min. 8,0m.
3. Elementy konstrukcyjne kładki (tj. słupy, filary) planowanej wzdłuż mostu nad rz. Wisłą winny być zlokalizowane w odległości min. 3,0m od istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 160mm biegnącej wzdłuż ul. Niepołomskiej (przy wniosku brak rozwiązań projektowych kładki).
4. Informujemy, że w rejonie ulic Błonie-Beszczyńska, Niepołomskiej i Nowohuckiej, WMK S.A. planuje budowę II nitki magistralnej sieci wodociągowej Ø 800mm relacji „Krzemionki – Mistrzejowice”. Dokumentacja projektowa w tym zakresie opracowywana jest przez Firmę Zapart-Projekt Spółka Jawna. W związku z powyższym prace związane z projektowaniem i budową ścieżki rowerowej w ul. Nowohuckiej winny być skoordynowane z realizacją ww. magistralnej sieci wodociągowej.

W tym celu zalecamy kontakt z Działem Przygotowania Inwestycji WMK S.A. (Kraków, ul. Senatorska 1, tel. 12 620-32-79) oraz Spółką Zapart-Projekt (tel. 12 294-15-15).

-/.

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

5. W ramach planowanej inwestycji należy:
- Nad istniejącą magistralą wodociągową zachować obowiązujące przykrycie,
 - Nad istniejącą rozdzielczą siecią wodociągową zachować obowiązujące przykrycie wynoszące 1,5m,
 - Istniejącą skrzynkę hydrantu nr 12094 w ul. Niepołomskiej dostosować do nowej niwelety nawierzchni. Jednocześnie zwracamy uwagę, aby ww. hydrant nie znajdował się pod projektowanym krawężnikiem/obrzeżem projektowanego ciągu pieszo-rowerowego,
 - Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych oraz hydranty nadziemne lokalizowane w terenach poza chodnikami i ciągami jezdnymi obrukować w promieniu 0,5m. Kostkę brukową układać na podsypce piaskowej lub podbudowie betonowej. Dopuszcza się również jako otocznę elementy prefabrykowane.
 - Prace w obrębie sieci wodociągowej należy wykonać pod kontrolą przedstawiciela Zakładu Sieci Wodociągowej WMK S.A. O terminie rozpoczęcia prac należy pisemnie powiadomić WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Wymagane przez WMK S.A. odległości od sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych określone zostały w opracowaniu „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl (tabela nr 1, str. 24).
7. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
8. Przesłany jeden egzemplarz mapy zatrzymujemy do celów służbowych, drugi egzemplarz mapy wraz z kserokopią potwierdzenia uzbrojenia w załączeniu zwracamy.

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza opinia techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Otrzymują:

X 2 x Adresat + 1 x egz. mapy, kserokopia potwierdzenia uzbrojenia, inf. dot. przetwarzania danych osobowych, inf. o zmianie nazwy Spółki

1 x ITT a/a (O/50136/2021)

1 x ISW w/m

1 x ITS w/m

1 x IWK w/m

1x Zapart Projekt s.j., 30-036 Kraków, ul. Mazowiecka 16/4U

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Kazimierz Rospond

Opracowała: mgr inż. Elżbieta Dziob.