

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Ewidencji  
Majątku i Uzgodnień**

**ECO5TECH S.A.  
ul. Filtrowa 65/45  
02-055 Warszawa**

Wasz znak: ZDMK/09082021/09/TR  
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1141963.1.21

Kraków, 18.01.2022

**Dot.: informacja w sprawie infrastruktury gazowej zlokalizowanej w obrębie planowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej w rejonie mostu na rz. Wisła.**

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie jw. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	DN200	stal	Kraków Nowa Huta ul. Niepołomska		rej. dz. 382, 300 przekroczenie ul. Niepołomskiej
GAZOCIĄG	S/C	dn315	PE	Kraków Nowa Huta ul. Niepołomska		wzdłuż ul. Niepołomskiej
GAZOCIĄG	S/C	dn110	PE	Kraków Nowa Huta ul. Nowohucka		rej. dz. 54 wzdłuż ul. Nowohuckiej i projektowanej ścieżki rowerowej

s/c – gazociąg średniego ciśnienia

Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Przedstawioną na załączniku mapowym trasę ścieżki rowerowej planowanej wzdłuż ul. Nowohuckiej tj. lewy brzeg Wisły (ul. Niepołomska) – most – prawy brzeg Wisły **nie uzgadniamy**. Ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowanym na lewym brzegu Wisły został zaprojektowany na gazociągach średniego ciśnienia DN200, dn315, na zaprojektowanym gazociągu PE dn200 oraz zaprojektowanym zespole zaporowo-upustowym. Trasa nowego gazociągu dn200 jest uzgodniona. Zaprojektowany ciąg pieszo – rowerowy na prawym brzegu Wisły zlokalizowano na gazociągu średniego

ciśnienia dn110.

Projektując ścieżkę rowerową, ciąg pieszy i pieszo-rowerowy należało będzie zachować niżej wymienione warunki techniczne:

1. Ścieżkę rowerową w przebiegu równoległym względem gazociągów należało będzie lokalizować w odległości min. 0,5m.
2. W przypadku niwelacji terenu w rejonie sieci gazowej, skrzyżowań z projektowaną ścieżką rowerową należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni projektowanej ścieżki min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy ww. ścieżki min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
3. Należy zmienić lokalizację zjazdu ww. ścieżki (ciągu pieszo-rowerowego) z ul. Nowohuckiej w kierunku ul. Niepołomskiej. Zjazd zaplanowano na gazociągach średniego ciśnienia DN200, dn315, na zaprojektowanym gazociągu PE dn200 oraz zaprojektowanym zespole zaporowo-upustowym.
4. Ze względu na lokalizację na obiekcie mostowym gazociągu średniego ciśnienia DN200 projekt budowy kładki rowerowej należało będzie przedstawić do wglądu do Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień.
5. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów ww. Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
6. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należało będzie prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni Kraków Nowa Huta, ul. Sołtysowska 25a, 31-589 Kraków oraz Gazowni Kraków Podgórze, Bagrowa 3, 30-733 Kraków.
7. Uszkodzenie sieci gazowej, jej oznakowanie będzie naprawione na koszt Inwestora/Wykonawcy.
8. Zmieniony projekt trasy ww. ścieżki rowerowej należy przesłać do uzgodnienia do Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków.

Sprawę prowadzi: Sławomir Hadała tel. 12 6281 219

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas

  
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
Michał Komasa


Otrzymują:

- Adresat + zał. mapowy
- Gazownia Kraków Nowa Huta
- Gazownia Kraków Podgórze
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa. zał. mapowy



PSGKR.ZMSM.763.1141963.1.21  
z dn. 18.01.2022


**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie**  
ul. Gazowa 16, 34-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 14274919





PSGKR.ZMSM.763.1141963.1.21  
z dn. 18.01.2022

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
[www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl)

**PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA  
OPŁATA POBRANA  
TAXE PERCUE-POLOGNE**

Umowa nr 455163/W z Poczta Polska S.A.  
z dnia 01-01-2021 r.  
Nadano w UP Kraków 1

