

*Nazwa postępowania: Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Numer sprawy: ZP.271.05.2025.*

Bytkowo, dnia 25 marca 2025 r.

Uczestnicy postępowania

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – wyjaśniamy:

Pytanie 1

Zawory podciśnieniowe 3"z armaturą do montażu w studni betonowej; "Należy unikać obsługi czy wymiany zaworu podciśnieniowego w warunkach podciśnienia. Z tego powodu konieczne jest istnienie możliwości odcięcia zaworu od doprowadzeń podciśnienia przykładowo przy pomocy zasuwki. ";

i

"Armatura oferowana w obrębie jednego pakietu musi być wyprodukowana przez jednego producenta"; wraz z zaworem podciśnieniowym 3", należy dostarczyć konieczny osprzęt do montażu w studni betonowej (rury sensorowa i ssawna, uchwyty, kształtki, złączki, etc.) oraz dodatkowo zasuwkę PVC 3"? Jeżeli tak, to jakie wymiary ma studnia, do której ma pasować osprzęt (szczególnie wymagane wymiary zabudowy rury ssawnej)? Jeżeli tak, to czy można dopuścić, że orurowanie i zasuwka, jako osprzęt nie będący częścią zestawu zaworowego, będą miały innego producenta niż zawór? Jeżeli nie, to czy ma to być typowy zestaw fabryczny jaki oferuje producent konkretnego zaworu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wskazany w pytaniu osprzęt powinien stanowić typowy zestaw fabryczny z zaworem podciśnieniowym 3", oferowany przez producentów konkretnego zaworu, przewidziany do montażu w studni betonowej.

Zatwierdził

Prezes Zarządu
(-)

Michał Wieland