

Gmina Grudziądz

Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.4.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp pn.:

Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej, dotyczący rozdziału 6 punkt 6.1.4 podpunkt 1) c) (dotyczy: stacji podnoszenia ciśnienia); jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie robót polegających na budowie stacji podnoszenia ciśnienia o parametrach: wydajność (przepływ) wysokość podnoszenia i liczba pomp, zgodnych z warunkami SWZ, ale zamontowanej w zbiorniku podziemnym żelbetonowym prostokątnym, a nie okrągłym (jak sugeruje parametr $\phi 2000$) i o wielkości po przeliczeniu nie mniejszej niż zbiornik o wskazanej średnicy? Jeżeli "tak" to prosimy o skorygowanie odpowiednich zapisów SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku określonego w Rozdziale 6 SWZ w pkt 6.1 ppkt 6.1.4 1). po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż **w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie **lub modernizacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o minimalnej średnicy 90 mm oraz o długości minimum 2500 mb**;
- b) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie stacji podnoszenia ciśnienia lub tłoczni ścieków o parametrach nie gorszych niż
 - wydajność (przepływ) 24,00 m³/h
 - wysokość podnoszenia 61,27 m sł.w.
 - liczba pomp min. 3 szt.
 - **zbiornik podziemny żelbetonowy, polietylenowy lub stalowy o pojemności nie mniejszej niż 9 m³**

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 2025-01-29 znalazła się odpowiedź Zamawiającego:

„14. Czy nowobudowany zestaw hydroforowy ma być objęty rozbudową systemu monitoringu zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nowo budowany zestaw hydroforowy ma zostać objęty rozbudową istniejącego już systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan funkcjonującego Gminie Grudziądz. System należy rozbudować poprzez naniesienie nowego obiektu na istniejącej mapie synoptycznej, zapewniając dotychczasową pełną funkcjonalność systemu. Ponadto zabrania się współistnienia dwóch lub więcej systemów monitoringu i wizualizacji ze względów na bezpieczeństwo prawidłowego funkcjonowania sieci oraz ze względu na koszty z tym związane”

Wnosimy o wycofanie się z wymogu lub o zastąpienie go wymogiem:

Oferowany zestaw hydroforowy ma mieć przygotowane łącze szeregowo pakietów danych o uzgodnionym formacie do urządzenia zewnętrznego. Samo urządzenie zewnętrzne – moduł telemetryczny nie jest przedmiotem postępowania.

Zamawiający we własnym zakresie może dokonać włączenia do istniejącego systemu pracującego na terenie Gminy Grudziądz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Gmina Grudziądz posiada system monitoringu i wizualizacji niezbędny do obsługi istniejącej infrastruktury wod-kan. W ramach niniejszego postępowania do wykonania jest m.in. zestaw hydroforowy, który należy włączyć do istniejącego systemu. Włączenie to jest elementem niestanowiącym istotnej części zamówienia, ale wiąże się z koniecznością zastosowania elementów o parametrach i funkcjonalności tożsamyh z parametrami i funkcjonalnością istniejącego systemu monitorowania sieci Gminy Grudziądz. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie robót polegających na: (...) a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej o minimalnej średnicy 110 mm o długości

- sieć wodociągowa 2 881 mb

- sieć kanalizacji tłocznej 2 402 mb

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku określonego w Rozdziale 6 SWZ w pkt 6.1 ppkt 6.1.4 1). Patrz: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego dot. pytania nr 1 .

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści SWZ w pkt. 6.1.4 1) a) na następujące brzmienie : *co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej o minimalnej średnicy 110 mm o długości 2 750 mb*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku określonego w Rozdziale 6 SWZ w pkt 6.1 ppkt 6.1.4 1). Patrz: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego dot. pytania nr 1 .

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu, tak aby Wykonawca w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), wykazał

się wykonaniem w odniesieniu do Wykonawcy: „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej o minimalnej średnicy 110 mm oraz o długości minimum 3000 mb”

zakres zmiany :

„(...) budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej ciśnieniowej z rur PE-HD SDR 17 PN 10 o średnicy 110 mm i mniejszej o łącznej długości 1200 m.”

b) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie stacji podnoszenia ciśnienia lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody.”

zakres zmiany :

„co najmniej 1 robota budowlana polegająca na budowie stacji podnoszenia ciśnienia/hydroforni kontenerowej - nadziemnej o powierzchni 7,5 m² i wydajności 5,5 m³/h”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku określonego w Rozdziale 6 SWZ w pkt 6.1 ppkt 6.1.4 1). Patrz: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego dot. pytania nr 1 .

Pytanie nr 6

a) Wnoszę o uzasadnienie, w jaki sposób wymagane w SWZ parametry techniczne dotyczące stacji podnoszenia ciśnienia (wydajność, liczba pomp, rodzaj zbiornika) mają bezpośredni wpływ na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia? Z treści SWZ nie wynika, dlaczego zbiornik musi być żelbetowy lub polietylenowy, a nie stalowy, mimo że zbiorniki stalowe spełniają analogiczne funkcje i nie mają one wpływu na jakość wody.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia, która zlokalizowana jest w prefabrykowanym zbiorniku o średnicy DN2000 PEHD SN4 i wysokości 2,96 m. Natomiast projektowane parametry eksploatacyjne pompowni to wydajność (przepływ) wynosząca 24,00 m³/h, wysokość podnoszenia to 61,3 m sł.w., projektowana liczba pomp to 3 szt. (w tym jedna rezerwowa). Postawiony przez Zamawiającego warunek koresponduje z przedmiotem zamówienia i pozwala na stwierdzenie, iż wykonawca posiada określone doświadczenie oraz podola realizacji zamówienia.

b) Wnoszę o wskazanie, dlaczego warunek doświadczenia dotyczący budowy stacji podnoszenia ciśnienia nie dopuszcza realizacji tłoczni ścieków lub stacji uzdatniania wody jako doświadczenia równoważnego? Zarówno tłocznie ścieków, jak i stacje uzdatniania wody wymagają znajomości technologii pompowni, systemów ciśnieniowych oraz rozwiązań inżynierskich analogicznych do tych, które stosuje się przy budowie stacji podnoszenia ciśnienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunków określonych w Rozdziale 6 SWZ w pkt 6.1 ppkt 6.1.4 1). Patrz: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego dot. pytania nr 1 .

c) Wnoszę o wyjaśnienie, dlaczego wymóg budowy kanalizacji tłocznej o minimalnej średnicy 225 mm i długości 10 mb jest niezbędny, skoro zgodnie z dokumentacją zamówienia ten zakres stanowi jedynie niewielką część całej inwestycji? W ocenie

EKO-TECH wymaganie doświadczenia w zakresie większym niż przewidziany w SWZ prowadzi do eliminacji wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, co jest niezgodne z zasadą proporcjonalności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunków określonych w Rozdziale 6 SWZ w pkt 6.1 ppkt 6.1.4 1). Patrz: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego dot. pytania nr 1.

- d) Wnoszę o rozważanie wprowadzenie zmiany warunku dotyczącego doświadczenia poprzez dopuszczenie realizacji zbliżonych inwestycji infrastrukturalnych o analogicznej skali technicznej? Dopuszczenie szerszego zakresu doświadczenia umożliwi zachowanie konkurencyjności postępowania i wybór wykonawcy rzeczywiście zdolnego do realizacji zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunków określonych w Rozdziale 6 SWZ w pkt 6.1 ppkt 6.1.4 1). Patrz: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego dot. pytania nr 1.

- e) Wnioskuje o dokonanie następujących modyfikacji w treści SWZ:
- Zmiana warunku dotyczącego stacji podnoszenia ciśnienia - poprzez dopuszczenie alternatywnych zbiorników, takich jak zbiorniki stalowe, oraz uznanie doświadczenia w budowie tłoczni ścieków i stacji uzdatniania wody za równoważne.
 - Zmiana warunku dotyczącego budowy kanalizacji tłocznej - poprzez dostosowanie wymogu doświadczenia do rzeczywistego zakresu inwestycji i dopuszczenie wykonawców posiadających doświadczenie w budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o zbliżonych parametrach.
 - Dopuszczenie równoważnego doświadczenia wykonawców - poprzez umożliwienie wykazania doświadczenia w realizacji podobnych inwestycji infrastrukturalnych, które wymagają znajomości technologii ciśnieniowej i pompowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunków określonych w Rozdziale 6 SWZ w pkt 6.1 ppkt 6.1.4 1). Patrz: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego dot. pytania nr 1.

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz