



<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 618 od km 39+445 do km 43+560 na terenie gminy Wyszków, powiat wyszkowski” – nr postępowania 058/25

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 10

W D.01.03.05 dot. siatki do asfaltu zostały wpisane parametry siatki jedyne go producenta z folią i posypką. Z wiadomych przyczyn (ustawa antymonopolowa) zabrania się lokowania i wpisywania konkretnych produktów.

W punkcie 2.2 pod tabelką widnieje zapis, aby siatka była produkowana zgodnie z wytycznymi normy PNEN15381.

Czy zatem zamawiający zezwala na zastosowanie siatki wg wytycznych powyższej normy uwzględniając wytrzymałość i wydłużenie materiału a wszelkie dodatkowe zapisy jak folia i posypka, czy ilość wiązek, czy parametry dla asfaltu przesączającego siatkę uznaje za nieważne ???

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zapisu w punkcie D.01.03.05 specyfikacji, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający, określając wymagania dotyczące siatki zbrojeniowej, kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia właściwej funkcjonalności i trwałości nawierzchni, wynikającą z warunków technicznych prowadzenia robót oraz doświadczeń z realizacji podobnych inwestycji.

Zamawiający potwierdza, że w punkcie 2.2 odniesiono się do zgodności z normą PN-EN 15381, która określa wymagania dotyczące geosyntetyków stosowanych w drogownictwie, m.in. w zakresie wytrzymałości i wydłużenia. Niemniej jednak, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający ma prawo wskazać cechy techniczne i jakościowe, które uznaje za niezbędne dla realizacji celu zamówienia – pod warunkiem, że nie ogranicza to uczciwej konkurencji.

W tym przypadku cechami istotnymi z punktu widzenia Zamawiającego były:

- pełne nasączenie siatki asfaltem (dla zapewnienia trwałości połączenia międzywarstwowego),
- zastosowanie warstwy oddzielającej (folii) pomiędzy nawojami siatki (zapobiegającej sklejanemu się),

- jednostronna posypka piaskowa na górnej powierzchni siatki (chroniąca przed przywieraniem kół maszyn i ubytkiem asfaltu).

Wskazane parametry nie naruszają postanowień art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, który dopuszcza wskazywanie znaków towarowych lub pochodzenia jedynie w przypadku braku możliwości dostatecznie dokładnego i zrozumiałego opisu przedmiotu zamówienia – z jednoczesnym dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatki spełniającej wymagania normy PN-EN 15381, pod warunkiem, że oferowany produkt wykazuje równoważność funkcjonalną i techniczną względem opisu zawartego w dokumentacji przetargowej, w szczególności w zakresie:

- skutecznej separacji warstw nawojów siatki (alternatywa dla folii),
- skutecznej ochrony powierzchni siatki przed przywieraniem do kół maszyn i uszkodzeniem (alternatywa dla posypki piaskowej), oraz pełnego nasączenia siatki asfaltem, niezbędnego dla zapewnienia trwałości warstwy wiążącej.

Zatem wymagania dotyczące folii i posypki nie są wymogami wskazującymi konkretny produkt ani jego producenta, lecz wynikają z wymagań funkcjonalnych, które mogą zostać spełnione również w inny, równoważny sposób – zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający oceni ewentualne rozwiązania równoważne na podstawie przedstawionych dokumentów i dowodów potwierdzających ich skuteczność i zgodność z wymaganiami technicznymi oraz jakością oczekiwaną w zamówieniu.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl