

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



1044023279



FHU Remapol
Grzegorz Kalita
ul. Ciepłownicza 21,
31-574 Kraków

Data pisma: 02.11.2022r.
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2022-11-02/0000024
Sprawa: Uzgodnienie branżowe: Przebudowa chodnika
przy ulicy Stanisława Staszica w Krakowie.
Nr sprawy: 1045706786
Kontakt: Krzysztof Jurek
Telefon: 12 414 54 39
E-mail: krzysztof.jurek@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo (wniosek o uzgodnienie branżowe) uprzejmie informujemy, że na wskazanym terenie (zgodnie z zaznaczonym obszarem na dostarczonym planie) nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN.

Do niniejszego pisma załączamy mapę, na której naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN i SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie, do których należy się bezwzględnie stosować.

Typy i relacje linii, które należy przebudować:

1. Linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120 mm², rel. ZK-5640 – ZK-5688 ze stacji KRK1412 obw. 3,
2. Linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x240 mm², kier. ZK-5687 ze stacji KRK1387 obw. 3,
3. Linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120 mm², rel. ZK-5688 – ZK-5687 ze stacji KRK1387 obw. 3,
4. Linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120 mm², rel. ZK-5687 – ZK-5686 ze stacji KRK1387 obw. 3,
5. Linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120 mm², rel. ZK-5686 – ZK-5685 ze stacji KRK1387 obw. 3,
6. Linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120 mm², rel. ZK-5685 – ZK-5684 ze stacji KRK1416 obw. 5,
7. Linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120 mm², rel. ZK-5684 – ZK-KRK197107 ze stacji KRK1416 obw. 5,
8. Linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x120 mm², rel. ZK-5636 – ZK-KRK197107 ze stacji KRK1416 obw. 5,
9. Linia kablowa SN 15 kV, typ HAKFTA 3x70 mm², rel. KRK1387 – KRK1466 zasilana z GPZ Łobzów – p. 8,
10. Linia kablowa SN 15 kV, typ HAKFTA 3x185 mm², kier. RS Śląska zasilana z GPZ Łobzów – p. 38.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. Wniosek został przekazany do **Wydziału Eksploatacji OME4 tel. 12 261 26 14 lub 516 114 187** w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, ul. Śląska 10 w zakresie linii nN i SN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:
Mapa 1 szt.

Kopię otrzymują:

1. Adresat,
2. OMD,
3. OME.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji
K. Jurek
Krzysztof Jurek