

**Dyrekcja Rozbudowy  
Miasta Gdańska**

ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo z 12.02.2025 r., w sprawie wytycznych dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 (linii kolejowej nr 9) w rejonie ul. Bocznej", informuje:

- Rejon planowanej inwestycji leży w obrębie odwadnianego mechanicznie polderu Orunia, gdzie poziom wód gruntowych jest utrzymywany sztucznie.
- Obiekt należy wyposażyć w system odprowadzający wody opadowe do odbiornika, ze wspomaganie pompowym w rejonie tunelu. Należy zapewnić dojazd do urządzeń.
- Należy zapewnić dwustronne zasilanie pompowni w energię elektryczną.
- Najbliższym dostępnym odbiornikiem dla systemu odwadniania obiektu inżynierskiego jest kanał deszczowy DN 600 w ul. Żuławskiej (w odległości ok. 300 mb).
- Minimalna średnica rurociągów w publicznym pasie drogowym wynosi 300 mm. Średnice oraz rzędne położenia rurociągów powinny uwzględniać możliwość włączenia ciężącej zlewni (działki przyległe).
- Należy wprowadzić rozwiązania typu: zbiornik podziemny, retencja kanałowa, które zapewnią utrzymanie istniejących warunków zrzutu opadowych na polder Orunia (wylot kanału dn 600 do rowu C-29).
- Rejon planowanej inwestycji wskazany jest na Mapach Zagrożenia Powodzią jako obszar zagrożony zalaniem w przypadku zniszczenia budowli ochronnych.
- Na etapie projektu budowlanego należy wystąpić do spółki Gdańskie Wody o warunki techniczne. Wytyczne zachowują ważność 2 lata, tj. do dnia 05.03.2027 r.

**p.o. DYREKTOR ds. ROZWOJU**

  
**Małgorzata Rauland**