



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
52 357-40-71
FAX
52 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BDO: 000018514
Santander Bank Polska S.A. I Oddział w Inowrocławiu 26 1090 1069 0000 0000 0701 4005,
e-mail: sekretariat@pwikino.pl

Inowrocław, 03 sierpnia 2022r.

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej

Andrzej Piasecki

ul. Kopernika 5/71

88-100 Inowrocław

TR / 3949 / 359 / 2022

Odpowiadając na pismo z dnia 28.07.2021r. informujemy, że uzgadniamy plan zagospodarowania terenu dla zadania „**Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 153 stanowiącej ul. Bursztynową w m. Jacewo, gm. Inowrocław**” przedstawiony na załączniku graficznym z następującymi uwagami:

- informujemy, że na terenie objętym inwestycją tj. w ul. Bursztynowej znajdują się czynne i eksploatowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
- przed realizacją zadania należy wymienić istniejące przyłącza wodociągowe na nowe wykonane z rur PE,
- dla przebudowywanego hydrantu należy stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej i posiadającą certyfikat GSK RAL,
- wyrażamy zgodę na przebudowę oraz wykonanie drugiego wpustu zgodnie z następującym wytycznymi: przykanaliki wykonać z rur kamionkowych wg PN EN 295 lub PVC SN12 litych, włączenia do istniejących studni wykonać przez nawiercenie otworu i osadzenie przejścia szczelnego,
- naziemne części uzbrojenia należy wyregulować do rzędnej modernizowanej nawierzchni,
- informujemy, że nie będziemy ponosić kosztów przebudowy i regulowania urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji robót,
- przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń wod-kan należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami i osiadaniem ziemi.

Prowadzenie przedmiotowych robót należy zgłosić pisemnie w naszym przedsiębiorstwie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Uzgodnienie jest ważne trzy lata od daty wydania.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Ewa Służałek