



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.700.2025
Postępowanie nr: 128/2025/TP-1/DZP

Olsztyn 14 kwietnia 2025 r.

***Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 128/2025/TP-1/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Modernizacja terenu rekreacyjnego plaży kortowskiej na terenie UWM".

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

W projekcie oraz opisie technicznym zamawiający przewiduje wykonanie tarasów i podestów z modrzewia syberyjskiego, ze względu na wojnę w Ukrainie nałożone jest embargo na ten rodzaj materiału, legalnie wraz z wymaganymi certyfikatami nie ma możliwości kupna tego rodzaju drewna, na jaki materiał zamawiający może zamienić modrzew syberyjski.

Odpowiedź:

Materiał zamienny IROKO.

Pytanie nr 2:

W bilansie jest informacja dot. żagli: Żagle (dwa trójkąty + 5 masztów) - 3 komplety + (prostokąt + 4 maszty) - 2 komplety, natomiast w przedmiarze: Żagle (dwa trójkąty + 5 masztów) 5 szt. Która informacja jest wiążąca do składania ofert?

Odpowiedź:

Wiążący jest bilans, to jest : Żagle (dwa trójkąty + 5 masztów) - 3 komplety + (prostokąt + 4maszty) - 2 komplety.

Pytanie nr 3:

Pytania do wieży ratowniczej, wskazanej jako wariant:

1. Montaż: skręcana czy nieskręcana (spawana, tylko 2 części)?
2. Wykończenie: ocynk, ocynk+malowanie, podkład+malowanie, stal nierdzewna 304, stal Kwasówka 316?

Odpowiedź:

1. Montaż: skręcana
2. Wykończenie: ocynk + malowanie proszkowe na wskazany kolor proces ten powinien być wykonywany fachowo przez profesjonalną lakiernię proszkową.

Łączę wyrazy szacunku
KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec
(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:
Dorota Borkowska
Tel. (89) 523-34-72
e-mail: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl